


meglévő szekrény kerítésbe ép.  
 550 x 255 x 575 m(sz.mé.ma.)  
 tervezett gáznyomás-szabályzó  
 Heat gázgép EKB-10/G53 "S"  
 Pbe: 3,0 bar Pki: 30 mbar  
 meglévő gázóra Itrón G4 RF1  
 $V_{min}=0,04 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $V_{max}=5,10 \text{ m}^3/\text{h}$



### Jelmagyarázat

- meglévő gázvezeték 30 mbar
- - - - - meglévő gázvezeték 3,0 bar
- - - - - tervezési határ



## SCHÄFER

ÉPÜLETGÉPÉSZET KFT.  
 5650 Mezőberény Fő u. 7.  
 Tel./Fax:(66)532-900  
 Email: schäfer.jozsef@schäfer-epgep.hu

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
 5555 HUNYA, RÁKÓCZI UTCA 19.  
 HRSZ.: 263

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

## GÁZELLÁTÁS HELYSZÍNRAJZ

RAJZJEL: Gg-1	MÉRETARÁNY: M=1:500	TERVFAJTA: ENG.T.	DÁTUM: 2017. 08.
TERVEZŐ: Tuska-Schäfer Adél		SZERKESZTŐ: BORBÉLY TAMÁS	
VEZ. TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97			TÖRZSSZÁM:

Ez a terv az Schäfer Épületgépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.