


VIESSMANN VITODENS 100 35 kW-os Kazán égéstermék elvezetése:

Tétel szám	db	Dimenzió mm	Típus, megnevezés	Hossz/egyenérték	Cikkszám
1	1	60/100	Viessmann pps/alu indító idom	0,10 m	-
2	1	60/100	Viessmann pps/alu egyenes ellenőrző idom	0,30 m	7373228
3	1	60/100	Viessmann pps/alu AZ-cső l=0,50 m	0,50 m/db	7373223
4	1	60/100	Viessmann pps/alu függőleges tetőátvezetés	1,10 m	7373230
összes csőhossz/megengedett:				2,0 m/10 m	

A maximális megengedett égéstermék elvezetés 10,0 m

Jelmagyarázat

- tervezett gázvezeték 30 mbar
- meglévő gázvezeték 30 mbar
- - - meglévő gázvezeték 3,0 bar
- Sicurflex, nem éghető anyagú flexibilis gázbekötő cső
- tervezett elzáró, EFFEBI 1022, PN10 zártházás gömbcsap
- tervezési határ



Megjegyzés

- A gázkazán és a hozzá tartozó füstelvezető szett beépítésénél, összeépítésénél a Viesmann és a Briolon szerelési, szervíz utasításaiban leírtakat be kell tartani!
- A beépített elzáró szerelvények EFFEBI 1022, PN10 típusúak. Zártházás gömbcsap.
- Kivitelező köteles az építető vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező hozzájárulását kérni.
- Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott termódosítás, a tervező felelősségének megszűnésével jár. Kivitelezés során felmerülő problémák tisztázása tervezői művezetés során történhet.
- A tervtől eltérni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.

LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:

HUNYA, SZABADIDŐ KLUBB
5555 HUNYA LIGET UTCA 2.
HRSZ 232/4

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ

RAJZJEL: Gg-3	MÉRETARÁNY: M=1:100	TERVFAJTA: ENG.T.	DÁTUM: 2016. 11.
TERVEZŐ: Tuska-Schäfer Adél		SZERKESZTŐ: BORBÉLY TAMÁS	
VEZ.TERVEZŐ: SCHÄFER JÓZSEF G-T/04-247-97			TÖRZSSZÁM:

Ez a terv az Schäfer Épületgépezést szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.